

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

## 1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第8号イ]

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0.00	(t/月)
ばいじん	0.00	(t/月)
燃え殻	0.00	(t/月)
合計	0.00	(t/月)

## 2. 残余容量 [規則第12条の7の2第1項第8号リ]

測定年月日	残余容量(m <sup>3</sup> )
2024年4月8日～11日	9,889.7

※ 残余の埋立量は年に1回測定

## 3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]

-2024年7月23日点検の結果、異常なし。

## 4. 遮水工点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ハ]

-2024年7月23日点検の結果、異常なし。

## 5. 地下水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	上流	下流
電気伝導率	ms/m	181.8	25.2

測定結果異常なし。

※ 採取日：2024年7月23日、測定日：2024年7月23日

## 6. 放流水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	総合排水
pH	-	7.2～7.5
BOD	mg/L	28
COD	mg/L	47
SS	mg/L	19

※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

※ 7月度実績平均値を記載しています。

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔管理型最終処分場〕

## 1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量〔規則第12条の7の2第1項第8号イ〕

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	45.15	(t/月)
ばいじん	0.86	(t/月)
燃え殻	0.00	(t/月)
廃プラスチック類	0.16	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	0.00	(t/月)
金属くず	1.10	(t/月)
がれき類	0.00	(t/月)
木くず	0.00	(t/月)
紙くず	0.00	(t/月)
ゴムくず	0.00	(t/月)
合計	47.27	(t/月)

## 2. 残余容量〔規則第12条の7の2第1項第8号リ〕

測定年月日	残余容量(m <sup>3</sup> )
2024年4月8日～11日	20,296.3

※ 残余の埋立量は年に1回測定

## 3. 擁壁等点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ロ〕

-2024年7月23日点検の結果、異常なし。

## 4. 遮水工点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ハ〕

-2024年7月23日点検の結果、異常なし。

## 5. 地下水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	上流	下流
電気伝導率	ms/m	181.8	20.90

※ 採取日：2024年7月23日、測定日：2024年7月23日

測定結果異常なし。

## 6. 放流水点検〔規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ〕

測定項目	単位	総合排水
pH	-	7.2～7.5
BOD	mg/L	28
COD	mg/L	47
SS	mg/L	19

※ 最終処分場の浸出水は工場総合排水と一緒に処理しています。

※ 7月度実績平均値を記載しています。